

Zoznam upozornení týkajúcich sa bezpečnosti sieťových zariadení a príslušenstva je založený na požiadavkách nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

Riziko mechanického poškodenia:

- Flexibilné káble majú medený vodič tvorený tenkými vláknami, čo ich robí citlivejšími na mechanické poškodenie
- Chráňte káble pred ostrými hranami a nadmerným ohýbaním
- Nepoužívajte nadmernú silu pri manipulácii s káblami

Riziko nesprávnej inštalácie:

- Flexibilné káble nie sú určené na ukladanie do zeme bez dodatočnej ochrany
- Používajte iba na prepájanie v elektrických zariadeniach v suchom prostredí
- Dodržujte správne označenie vodičov podľa farebného kódu

Riziko elektrického preťaženia:

- Rešpektujte maximálne prúdové zaťaženie podľa prierezu vodiča
- Pre vodič s prierezom 2,5 mm² je orientačné maximálne zaťaženie 25 A
- Nepoužívajte poddimenzované káble pre danú aplikáciu

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Všetky káble, vodiče a elektrické príslušenstvo musia byť inštalované, udržiavané a prevádzkované iba kvalifikovaným elektrotechnickým personálom v súlade s platnými národnými a medzinárodnými normami a predpismi. Dodržiavanie týchto bezpečnostných informácií je povinné pre zabezpečenie bezpečnej prevádzky a súladu s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.