

Zoznam upozornení týkajúcich sa bezpečnosti sieťových zariadení a príslušenstva je založený na požiadavkách nariadenia (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR):

Hlavné bezpečnostné riziká:

- **Úraz elektrickým prúdom** - nesprávna inštalácia alebo poškodený spínač môže spôsobiť zásah prúdom
- **Požiare z prehrievania** - uvoľnené spoje a zlé kontakty môžu spôsobiť prehrievanie a požiar
- **Mechanické zlyhanie** - zlomené alebo opotrebované spínacie mechanizmy môžu zlyhať
- **Nesprávne spínanie** - poškodené spínače nemusia úplne vypnúť obvod, čo vytvára skryté nebezpečenstvo

Bezpečnostné opatrenia pre používateľov:

- **Kontrola funkčnosti** - pravidelne testujte, či spínače správne zapínajú a vypínajú svetlá
- **Pozor na príznaky problémov** - teplé spínače, praskanie, blikanie svetiel alebo zápach
- **Šetrné používanie** - nespínajte násilne zaseknuté spínače, nepoužívajte nadmernou silou
- **Čistota a údržba** - udržiajte spínače čisté a suché, očistite jemnou vlhkou handričkou
- **Ihneď vymeňte poškodené** - prasknuté alebo rozpadajúce sa spínače okamžite vymeňte
- **Neopravujte sami** - nikdy neotvárajte ani neopravujte spínače svojpomocne

Upozornenia na inštaláciu/údržbu:

- Inštaláciu a opravu vykonáva iba kvalifikovaný elektrikár
- Spínače musia spĺňať STN EN 60669-1 pre domáce a podobné inštalácie
- Pri výmene používajte len spínače s rovnakými parametrami (napätie, prúd)
- V kúpeľniach dodržiajte bezpečnostné zóny podľa STN 33 2000-7-701