



popis výrobku: na inštaláciu rozvodov malého a nízkeho napätia
 klasický tvar
 určená na montáž na stenu alebo na strop
 dvojité zámok zvyšuje tuhosť lišty a zaisťuje pevnejšiu fixáciu veka
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár - nebezpečná zóna 2
 dá sa montovať do priestorov s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 biele lišty nie sú živnou pôdou pre baktérie*, otestované v SZÚ podľa normy ČSN EN ISO 846:2019

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášavosť: áno, do 30 s
 teplotná odolnosť: -5 - +60 °C
 skúška žeravým drôtom: 850 °C
 odolnosť proti nárazom: 0,5 J
 stupeň krytia: IP40
 trieda reakcie na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnútorná plocha: 300 mm²
 rozteč dierovania dna: 200 ±20 mm
 tolerancia dĺžky: ±10 mm
 hmotnosť: 0,13 kg/m
 mechanická ochrana podľa ČSN EN 50102: IK06
 spĺňa požiadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladovanie: ČSN 64 0090



využitie prierezu kanálu (60%):	orientačný priemer káblov (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11
	množstvo vložených káblov	3	3	2	2	2	1	1	1

chemická odolnosť: ÁNO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina ostová 5%, kyselina sírová 96%, medicínálny olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíka 20%, transformátorový olej, uhličitan sodný
 NIE: acetón, benzén, chlórované uhľovodíky, tetrachlóruhlík

číslo položky	dĺžka	farba	balenie	balenie - popis	poznámka
LHD 25X15_HD	2 m	biela RAL 9003	50 m	kartón	ochranná fólia
LHD 25X15_P2	2 m	biela RAL 9003	50 m	kartón	samolepiaca páska
8691_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 800 ks	fólia / fólia / kartón	kryt koncový
8692_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 900 ks	fólia / fólia / kartón	kryt spojovací
8693_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1000 ks	fólia / fólia / kartón	kryt ohybový
8694_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 500 ks	fólia / fólia / kartón	kryt odbočný
8695_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 740 ks	fólia / fólia / kartón	roh vnútorný
8696_HB		biela RAL 9003	10 / 100 / 1080 ks	fólia / fólia / kartón	roh vonkajší

*Zoznám baktérií, ktoré boli testované:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIEL/A PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS